



MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE

Odbor životního prostředí

Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565 222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz

Čj.: PDMUJI 15880/2018

ukládací znak 231.2/V20

v Jilemnici 30.11.2018

Spis. zn.: MUJI 3513/2018/ŽP

Vyřizuje/linka: Václav Holec/315

Opatření obecné povahy - návrh stanovení ochranných pásem I. a II. stupně pro vodní zdroj Benecko – Žalý – jímka na pozemcích p.p.č. 616/4 a p.p.č. 612 v kat. území Mrklův, obec Benecko.

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí obdržel dne 23.10.2018 od Vodohospodářského sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934 žádost o stanovení ochranného pásma I. a II. stupně pro vodní zdroje:

Zdroj Žalý (označení MB) je tvořen jednoduchou skruženou jímkou o hloubce cca 0,7 m na pozemku p.p.č. 612 v kat. území Mrklův, obec Benecko. Odběr je povolen rozhodnutím vydaným MěÚ Jilemnice, odboru životního prostředí pod č.j.: PDMUJI 12581/2007 R 184, spis. zn.: MUJI 5699/07/ŽP dne 16.4.2008, jehož platnost prodloužil zdejší vodoprávní úřad rozhodnutím vydaným dne 23.5.2018 pod č.j.: PDMUJI 5896/2018 R 84 dne 23.5.2018.

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje tímto v souladu s ust. § 30 a § 115a vodního zákona a § 172 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,

návrh stanovení ochranného pásma I. a II. stupně pro vodní zdroje Benecko – zdroj Žalý na pozemcích p.p.č. 616/4 a p.p.č. 612 v katastrálním území Mrklův, obec Benecko a nařizuje k projednání žádosti veřejné jednání, které se bude konat

**dne 19.12.2018 v 9:00 hodin
na MěÚ Jilemnice, odboru ŽP, budova C, kancelář 352.**

Vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, nebo, určí-li tak správní orgán, i jiné osoby, jejichž oprávněné zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy **písemné odůvodněné námitky** ke správnímu orgánu ve lhůtě **30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Zmeškání úkonu nelze prominout.

Do podkladů opatření lze nahlédnout na MěÚ Jilemnice, odboru životního prostředí v úřední dny pondělí a středa od 8-17 hodin.

Podklady opatření:

Návrh ochranných pásem pro stávající vodní zdroj Benecko-Žalý vypracovaný p.g. Petr Tichý, HYDROTREND Trutnov v říjnu 2017.

Stanovisko Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové vydané dne 12.2.2018 pod značkou PVZ/18/1941/BS/0.


Závazné stanovisko Správy KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí vydané pod značkou KRNAP 00283/2018 dne 15.1.2018.

vyznačení ochranného pásma vodního zdroje I. a II. stupně- zhotovitel Geodézie Krkonoše s.r.o., číslo zakázky 2018 29-04.

Odůvodnění

Městský úřad Jilemnice, odbor životního prostředí obdržel dne 23.10.2015 od Vodohospodářského sdružení Turnov, se sídlem Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, IČ 49295934, žádost o stanovení ochranného pásma vodního zdroje Benecko - Žalý. V řízení žadatele zastupuje na základě předložené plné moci a.s. Severočeské vodovody a kanalizace, se sídlem Přítkovská 1689, 4515 50 Teplice IČ 49099469. Navržená ochranná pásma I. stupně a II. stupně jsou v souladu s § 30 vodního zákona, kde je mimo jiné uvedené, že **stanovení ochranného pásma je vždy veřejným zájmem.**

Za správnost vyhotovení
Václav Holec, DiS.



Ing. Václav Myslivec
Vedoucí odboru životního prostředí

Příloha: návrhy ochranných pásem I. a II. stupně pro vodní zdroje Benecko – Žalý v kat. území Mrklav

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce a zveřejněn způsobem umožňující dálkový přístup po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup dne..... a sejmuto dne.....

Doručí se:

1. Vodohospodářské sdružení Turnov, Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov – prostřednictvím spol. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
2. Obec Benecko

Úřady pro vyvěšení dokumentu:

Město Jilemnice
Obec Benecko

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ Jilemnice, odbor ÚPSŘ
Správa KRNAP, Dobrovenského 3, 541 03 Vrchlabí
MěÚ Jilemnice, odbor ŽP – státní správa lesů

Návrh

BENECKO – zdroj vody Žalý **Návrh ochranných pásem pro stávající vodní zdroj**

Návrhy ochranných pásem I. a II. stupně vypracoval v říjnu 2017 Petr Tichý – HYDROTREND, Přátelství 316, 541 02 Trutnov, číslo zakázky HT 047/17, hydrogeologický rajón Krystalinikum Krkonoš a Jizerských hor 6414 v tomto rozsahu s těmito ochrannými opatřeními:

Vodní zdroj označen (MB) tvoří mělká skružená jímka o průměru 1 m, hloubka 0,7 m na společné hranici pozemků p. p. č. 612 a p.p.č. 616/4 v kat. území Mrkllov.

Hranici ochranné pásma I. stupně tvoří obdélník kolem jímky umístěný na částech pozemků p. p. č. 612 a p.p.č. 616/4 v kat. území Mrkllov.

Jednotlivé body jsou zaměřeny, viz. geodetické vytyčení č.z.: 218 29-014.

Souřadnice bodů ochranného pásma I. stupně (S-JTSK):

č. bodu	y	x
1	652992.32	991197.15
2	652978.29	991192.79
3	652974.19	991202.87
4	652989.25	991207.29

Ochranná opatření v ochranném pásmu I. stupně pro oba zdroje (dále jen OPI.):

1) Jakákoliv činnost v OP I. stupně (mimo běžnou kontrolu a údržbu zdrojů provozovatelem vodovodu), ohrožující přirozený vegetační kryt OP, vydatnost, jakost či zdravotní nezávadnost vodního zdroje, zde může být prováděna pouze s vědomím a souhlasem provozovatel vodovodu a příslušného vodoprávního úřadu, a to výhradně na podkladě odborného posouzení specialisty (hydrogeologa, vodohospodáře) a za jím vymezených podmínek, pakliže tyto mohou spolehlivě vyloučit negativní ovlivnění kvality či vydatnosti zdrojů.

V oblasti navrženého OP I. stupně provozovatel vodovodního řádu zajistí provedení těchto technických opatření.

a) Vymezení a vyznačení OP I. stupně v terénu tabulemi s nápisem „**POZOR – VODNÍ ZDROJ! Ochranné pásmo I. stupně. Vstup zakázán!**“, situovaným směrem vně OP I. stupně a umístěnými minimálně v rozích obdélníku. Tabule je vhodné doplnit názvem provozovatele.

b) Trvale zajištění jímacího objektu proti nátoky povrchových (i srážkových) vod, vnikání nečistot, drobných živočichů a proti vstupu nepovolaných osob. U jímky (MB) je třeba upravit s tímto cílem upravit i terén v přilehlém okolí pláště jímky.

c) Neprodleně a bezpečně odstranit jakýchkoli zjištěných odpadů a látek škodlivých vodám (zejména závadných látek dle § 39 vodního zákona včetně obalů od takových látek) v prostoru OP I. stupně, zákaz manipulace s těmito látkami v prostoru OP, údržba ploch v prostoru OP I. stupně ve vizuálně přehledném stavu.

Hranice ochranného pásma I. stupně viz. zaměření .

Hranice ochranného pásma vodního zdroje II. stupně tvoří tyto pozemky:

trvale travní porost: část parcely p.p.č. 612 a p.p.č. 616/4, celé parcely p.p.č. 610, 613, 620, 608/2, 611/1 a p.p.č 614 v kat. území Mrkllov

stavební parcely: st. 55, 230, 190 a vše v kat. území Mrkllov

lesní pozemek část parcely 901/3, celá parcela 896 vše kat. území Benecko

ostatní plocha p.p.č 919 v kat. území Benecko

Ochranná opatření v ochranném pásmu II. stupně společné pro vodní zdroj Pláňka a jímací zářezy v lokalitě Zátíší (dále jen OP II.)

A) Skladování a používání trhavin, přepravy a skladování toxických či jinak vodám škodlivých látek (zejména nebezpečných a zvláště nebezpečných látek ve smyslu vodního zákona), zasakování odpadních vod do vod podzemních pro jednotlivé stavby pro bydlení a rekreaci do 10 EO, realizaci studní, vrtného průzkumu, vrtů pro tepelná čerpadla, melioračních (drenážních) systémů a jakékoli stavební činnosti, narušující významným způsobem přirozený půdní kryt a spádové či odtokové poměry v území (zvláště nadzemní či podzemní stavby liniového charakteru) lze v území OP II. stupně povolit pouze výjimečně a to na podkladě výsledků vodoprávního projednání (řízení) za účasti organizace oprávněné k odběru podzemní vody ze zdrojů (MB) na podkladě odborného posouzení předmětné stavby či činnosti oprávněnou osobou - hydrogeologem za jím vymezených podmínek, mohou-li tyto spolehlivě vyloučit negativní ovlivnění kvality či vydatnost zdroje vody. Obdobně musí být posuzováno příprava (i realizace)

dalších nových staveb nebo činností v území OP II. stupně, jejichž riziko je z hlediska ochrany kvality nebo vydatnosti daných zdrojů podzemní vody nesporné. Drobné lokální skladování a kompostování výhradně rostlinného odpadu u jednotlivých nemovitostí lze připustit na místech a za podmínek písemně vymezených organizací oprávněnou k odběru podzemní vody analogicky k výše uvedenému s tím, že případná dohoda v této věci může nahradit rozhodnutí vodoprávního úřadu. Pro technologickou úpravu jímané podzemní vody lze použít v nezbytné míře k tomuto účelu určených přípravků předepsaným způsobem.

B) Zákaz skladování a přípravy chemických přípravků pro chemickou ochranu rostlin a lesa v území OP II. stupně. K ochraně rostlin a lesa lze v území OP se souhlasem osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdroje (MB) za podmínek písemného souhlasu příslušného vodoprávního úřadu používat pouze přípravky prokazatelně schválené (certifikované) k používání v OP zdrojů pitné vody, přičemž příprava aplikačních forem těchto přípravků musí být prováděna mimo prostor OP II. stupně v místech spolehlivě zabezpečených proti možnému úniku koncentrovaných forem těchto přípravků.

Aplikaci přípravků mohou provádět jen pracovníci k tomuto účelu prokazatelně vyškolení a poučení o povinnostech, vyplývajících z platného znění Vodního zákona a souvisejících předpisů.

C) Zákaz komerční těžby zemních hmot či nerostných surovin, zákaz a zřizování drenáží, skládek odpadů a vertikálních zařízení (studen či vrtů – včetně průzkumných) k vytápění objektů a tepelnými čerpadly. Zákaz zřizování zařízení pro chov a koncentrovaný pobyt lesní zvěře a hospodářských zvířat v OP, zákaz nového povolování vypouštění odpadních vod vypouštění odpadních vod (OV) do vod podzemních pro jednotlivé stavby pro bydlení a rekreaci s počtem EO nad 9 EO a pro jednotlivé stavby poskytující služby – u již existujících zařízení a staveb s tímto (dříve povoleným) způsobem likvidace OV je třeba při obnovení či prodloužení povolení k vypouštění OV postupovat dle bodu A. Zákaz zřizování produktovodů toxických či jinak vodám škodlivých látek (zejména nebezpečných a zvláště nebezpečných látek ve smyslu vodního zákona) a zákaz vyvážení obsahu žump, močůvkových jímek a kejdy hospodářských zvířat v OP II. stupně vodního zdroje (MB).

D) Zákaz neoprávněného pohybu a parkování motorových vozidel a mechanismů v území OP II. stupně mimo k tomuto účelu sloužící či upravené (zpevněné) komunikace a plochy. Obsluha nákladních vozidel či hospodářských mechanismů provozujících v území OP II. stupně opakovanou či dlouhodobou (vícedenní) hospodářskou či stavební činnost musí být vždy vybaven funkčními spojovacími prostředky a prostředky pro likvidaci případného havarijního úniku závadných látek (provozních kapalin a pod.)

Manipulace s pohonnými hmotami a mazivy (doplňování, výměna apod.) mimo zpevněné a proti úniku těchto látek spolehlivě zabezpečené plochy je v OP II. stupně nepřípustná.

K přípravě a změnám lesního hospodářského plánu pro území zasahující do OP II. stupně, jakož i k těžebním a pěstebním zásahům na ploše OP je nezbytné vyjádření osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdrojů MB „Žalý“.

Obdobně musí být se zmocněnými zástupci osoby (organizace) oprávněné k odběru podzemní vody ze zdroje MB projednány a písemně vymezeny postupy a podmínky případných neplánovaných sanačních zásahů (kalamitní těžby v lesích apod.) v prostoru OP.

V oblasti výše navržených OP II. stupně provozovatel vodovodního řadu zajistí provedení těchto technických opatření.

1. Ochranné pásmo II. stupně vyznačit v terénu výstražnými tabulemi s nápisem „**POZOR! Ochranné pásmo II. stupně vodního zdroje. Zákaz znečišťování**“, orientovanými vně ochranného pásma a umístěnými především na přístupových cestách či pěšinách na hranici OP. Tabule je vhodné doplnit kontaktem na majitele či provozovatele vodovodu (pro možnost nahlášení zjevných závad v území OP).

2. V oblasti OP II. stupně trvalé zajištění jímacích objektů (jímek, zářezů apod.) proti možnosti vnikání povrchových vod, nečistot a živočichů do jímané vody a trvalé zamezení vstupu nepovolaných osob do vnitřních prostor těchto jímacích objektů (především jímek).

Přehled

ochranného pásma vod.zdroje Žaly
kladu listů
kladu mapových listů 1:1000

— — — — — ÚPVZ 1.stupně
- - - - - ÚPVZ 2.stupně

S

kú Benecko
č.zak.: 634-14/2018

list 1

list 2

list 3

Vrchlabí 1-5/23

Vrchlabí 1-5/24

II

Vrchlabí 1-5/41

Vrchlabí 1-5/42

kú Benecko
kú: Mrklov

kú Benecko
kú: Mrklov

572/4

